

OFÍCIO DE ESCLARECIMENTO

Ofício: 11/2018.

Gramado, 18 de setembro de 2018.

Ao setor de licitações,
Prefeitura Municipal de Canela

Assunto: Encaminhamento de pedido de esclarecimentos licitação Edital de Pregão 061/2018

Senhor,

Encaminho para apreciação de Vossa Senhoria, o pedido a respeito dos seguintes esclarecimentos:

Em visita técnica na data de ontem dia 17/08/2018, nossos técnicos e engenheiros, notaram um problema estrutural de fixação da “casa arvore” da Praça João Correa, pois além de não ter o modo de fixação dessa estrutura, bem como projeto estrutural, nem responsabilidade técnica pela fixação de uma estrutura que atingirá a altura de um prédio de sete andares. Nossa maior preocupação é realmente a estrutura da junção da arvore com a casa e a fixação delas no solo, uma vez que já nos foi informado que não temos viabilidade de perfuração para fixação nem de acesso com caminhões.

Lembrando que a única menção de fixação é de utilização de duas caixas d’água de 1000L cada, o que de forma alguma seria o adequado para a garantia de estabilidade e segurança.

Aguardaremos o pronunciamento de Vossa Senhoria.

Atenciosamente,

Maicon Rodrigo Keller Gasperin
Gasperin Com. Mat. Elet. E Inst. Elet. Ltda ME