

LEGENDA

SIMBOLO	DESCRIÇÃO
	EXTINTOR PORTÁTIL DE PÓ QUÍMICO SECO
	CAMINHO À PERCORRER ROTA DE FUGA
	ROTA DE FUGA - SAÍDA FINAL
	ROTA DE FUGA - DIREÇÃO A SEGUIR
	PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA
	ILUMINAÇÃO DE BALIZAMENTO
	BARRA ANTIPÂNICO
	CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO
	ACIONADOR MANUAL/BOTOEIRA, INSTALADO À 1,20m DO PISO.
	AVISADOR SONORO MECÂNICO/ ELETRÔNICO, INSTALADO À 2,20m DO PISO
	CENTRAL DE GLP

TABELA 1 - Sinalização de orientação e salvamento

12		Saída de emergência	Símbolo: retangular Fundo: verde Fotograma: fotoluminescente	Indicação do sentido (esquerda ou direita) de uma saída de emergência. Dimensões mínimas: L = 2,0 H
13				Indicação do sentido (esquerda ou direita) de uma saída de emergência. Dimensões mínimas: L = 2,0 H
14				Indicação de uma saída de emergência a ser situada acima da porta, para indicar o seu acesso
15				Indicação do sentido de uma saída por rampas
16		Escada de emergência		Indicação do sentido de fuga no interior das escadas. Indica direita ou esquerda, descendo ou subindo. O desenho indicativo deve ser posicionado de acordo com o sentido a ser sinalizado
17	SAÍDA / SAÍDA	Saída de emergência	Símbolo: retangular Fundo: verde Mensagem: "SAÍDA" e ou "SAÍDA" e seta direcional ou vice-direcional; Fotoluminescente, com altura da letra sempre > 10 mm	Indicação da saída de emergência, utilizada como complementação da sinalização fotoluminescente (seta ou imagem, ou ambos)
29	SAÍDA DE EMERGÊNCIA	Saída de emergência	Símbolo: retangular Fundo: verde Mensagem "SAÍDA DE EMERGÊNCIA" ou "SAÍDA DE EMERGÊNCIA" e seta direcional ou vice-direcional; Fotoluminescente, com altura da letra sempre > 10 mm	Indicação da saída de emergência, utilizada como complementação da sinalização com barra antipânico

TABELA 2 -Sinalização de Equipamentos

23		Extintor de incêndio	Indicação de localização dos extintores de incêndio

DETALHE 01 - SINALIZAÇÃO DE EXTINTORES



DETALHE 02 - ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

DETALHE 03 - INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO



PLANTA BAIXA TERREO
Area.: 1.889,41 m2

VIANA & TOLENTINO
PROJETOS E LICENCIAMENTOS

Requerente: ***PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA***
Prédio: ***E.M.E.I. PROFESSOR ADALBERTO WORTMANN***
Endereço: ***Rua Homero Pacheco, Nº370 - B. Canelinha / Canela-RS***

Assunto: ***PPCI (PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO) PLANTA BAIXA TÉRREO***

Escala/Data: ***1:75 / Junho 2019***

Requerente: _____

Area: ***1.889,41 m²***

Prancha: ***01/02***

Resp. Técnico: _____
Marcos Ramos Oliveira - CREA/RS: 49.527-D