



Cobertura do Telhado

Escala: 1/100

OS CABOS DAS DESIDAS DEVERAO FICAR AFASTAOS,  
NO MINIMO 18 CM, DAS JANELAS E PORTAS PARA ATENDER  
A DISTANCIA MINIMA DE SEGURANCA.

CABO DE ALUM. N.º 70 MM²  
MALHA DE CAPTACAO  
INST. DIRETAMENTE SOBRE  
A LAJE

CABO DE DESCIDA  
CABO DE ALUM. N.º 70 MM²  
INST. DIRETAMENTE SOBRE  
A PAREDE

VIANA & TOLENTINO  
PROJETOS E LICENCIAMENTOS



Requerente: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA**  
Endereço: **Rua Professor Adalberto Wortmann**  
Endereço: **Rua Honório Pacheco 370 - 5.ª Condição / Canela-RS**

Assunto: **SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA**  
**DESCONDIÇÃO ANISOTERMIA**

17/1 / Abril 2019

Requerente:

Área:

1.889,4 m²

Período:

6.12

Revisão Técnica:

Marcelo Ramos Oliveira - CREA-RS 40.327/D